

Акт проведения практической тренировки по отработке плана эвакуации на случай возникновения пожара в МБОУ СОШ с.Новый Урух на

26.10.2022 г.

Комиссия в составе: Директор Надгериева Д.И., отв. за пожарную безопасность Хамицаев А.А.

составила настоящий акт о практической отработке плана эвакуации людей из здания МБОУ СОШ с.Новый Урух, ул.Озиева,24

Характеристика здания с пребыванием людей:

этажность – 2; количество эвакуационных выходов 6; система оповещения людей о пожаре звуковым сигналом, количество человек, подлежащих эвакуации 112, из них детей 87

Время:

- подачи о возникновении пожара: 10.00.
- срабатывания системы оповещения: 10.00
- начала эвакуации из здания : 10.00
- завершения эвакуации из здания 10.04
- окончания переклички эвакуируемых людей : 10.07.

Результаты эвакуации:

Фактическое время эвакуации людей 4 мин.

Количество эвакуированных – 112 чел, из них детей 87 чел.

Количество используемых эвакуационных выходов из здания: 6

Наличие списков эвакуируемых людей имеются

Замечания по эвакуации: 1. В кабинете химии были заперты двери на ключ,

Оценка действий администрации , пед. состава , обучающихся и обслуживающего персонала - удовлетворительно